

第4表

託送供給用設備計画

事業者名: サーラエナジー株式会社

【ガス導管】

					2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度	
導管延長	新設	高圧	1 MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		中圧	1 MPa未満 0.1 MPa以上	m	1,572	10,579	12,162	3,298	9,725	
		低圧	0.1 MPa未満	m	27,970	31,385	29,468	25,751	24,929	
	廃止	高圧	1 MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		中圧	1 MPa未満 0.1 MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		低圧	0.1 MPa未満	m	0	0	0	0	0	
	年度末導管総延長	高圧	1 MPa以上	m	18,105	18,105	18,105	18,105	18,105	
		中圧	1 MPa未満 0.1 MPa以上	m	784,594	795,173	807,335	810,633	820,358	
		低圧	0.1 MPa未満	m	3,621,944	3,653,329	3,682,797	3,708,548	3,733,477	
合計				m	4,424,643	4,466,607	4,508,237	4,537,286	4,571,940	
取替				m	28,291	30,015	30,030	30,030	30,030	

〈主要導管設置等計画〉

【ガスホルダー】

		2023年度 (実績)	2024年度 (実績見込)	2025年度 (初年度)	2026年度	2027年度
年度末ガスホルダー計画	基數	基	6	6	5	5
	貯蔵容量	m ³	429,760	429,760	380,560	380,560

〈ガスホルダーの設置等計画〉

【託送供給用施設等建設予定】